VIEGA d.o.o.
Bani 110
10010 Zagreb
info@viega.hr

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. HR25/1

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **VIEGA CJEVOVODNI SUSTAV PRESTABO Komponente i sustav, pocinčano**
2. Namjeravana uporaba/uporabe: kod instalacija za transport/skladištenje vode koja nije u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju
3. Proizvođač: **VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, DE-57439 Attendorn, Njemačka**
4. Proizvodni pogon/pogoni: **VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, DE-57439 Attendorn, Njemačka**
5. Ovlašteni predstavnik: **VIEGA d.o.o., Bani 110, HR-10010 Zagreb**
6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: **Sustav 4**
7. Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis: Norme za komponente navedene u tablici (točka 9)
8. Broj certifikata/broj izvještaja o ispitivanju:
   Sukladno sustavu 4 Izjava je izdana na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju VIKlab, VIK-HR d.o.o. Zagrebačka cesta 231, Zagreb i izdanog izvještaja o ispitivanju br. I-L2-240823-1 od 23.08.2024. te izdane Inspekcijske potvrde 3.2. HRN EN 10204 br.: IP-L2-240823-1 od 23.08.2024.
9. Objavljena svojstva:

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	NAPOMENA
Prestabo (od 12 do 54 mm)	Koljena 90°, koljena 45°, T-komadi, prijelazni komadi i koljena, spojnice, redukcije	
Prestabo XL (od 64 do 108 mm)	Koljena 90°, koljena 45°, T-komadi, prijelazni komadi i koljena, spojnice, redukcije	
Materijal	Ugljični čelik E235 HRN EN 10305-3, pocinčan	
Nazivni tlak, MPa	Za DN20 do DN65 1,60	
Nazivni tlak, MPa	Za DN80 1,25	
Nazivni tlak, MPa	Za DN100 do DN 108 1,0	
Raspon temperatura °C, brtva EPDM	-10 °C, do 110 °C	
Raspon temperatura °C, brtva FKM	10 °C do 140 °C	
Pocinčavanje	galvansko	
Promjer/debljina stjenke, mm.	*12/1,2*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*15/1,2*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*18/1,2*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*22/1,5*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*28/1,5*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*35/1,5*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*42/1,5*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*54/1,5*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*64/2,0*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*76,1/2,o*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*88,9/2,0*	cijevi
Promjer/debljina stjenke, mm.	*108/2,0*	cijevi

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor

Hannes Koppold

Zagreb, 15.05.2025.