



VIK-HR d.o.o
Zagrebačka c. 231
HR-10000 Zagreb
MB:0171905
OIB: 77964845376

VIKlab
Josipova 7
HR-10430 Hrastina
Samoborska



tel:+385 (0)1 23 13 060; fax:+385 (0)1 23 32 036; www.vik.hr; vik@vik.hr

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. I-L2-1909027-4 **TEST REPORT No.**

Predmet ispitivanja: TUŠ KANALICE ADVANTIX, TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO

Naručitelj ispitivanja: **VIEGA GmbH und Co. KG**
Applicant: **Podružnica Zagreb za trgovinu**
Trg Ante Starčevića 9
HR-10410 Velika Gorica

Tip: Advantix Vario – Osnovno kućište tuš kanalice (model za sanaciju): 4966.10 (art. br. 721 671)
Type: Advantix Vario – Osnovno kućište tuš kanalice: 4965.10 (art. br. 686 277)
Advantix Vario – Nasadnik tuš kanalice: 4965.30 (art. br. 686 284); 4965.31 (art. br. 686 291)
Advantix Vario – Osnovno kućište tuš kanalice (za ugradnju u zid): 4968.10 (art. br. 736 736)
Advantix Vario – Osnovno kućište tuš kanalice (za ugradnju u zid): 4967.10 (art. br. 736 736)
Advantix Vario – Nasadnik tuš kanalice (za ugradnju u zid): 4967.30 (art. br. 736 569);
4967.31 (art. br. 736 576)

Proizvođač: **VIEGA GmbH und Co. KG**
Manufakturer:

Svrha: Purpose: **Ispitivanje svojstava radi provjere deklariranih svojstava.**

Metoda ispitivanja: **Provjera tehničke dokumentacije**
Method of testing:

Registrirana tvrtka: **VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c. 231; tel. 01 23 13 060;**
Authorized company: **fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr**
reg. kod Trgovačkog suda: Tt-18/47741-2

Mjesto ispitivanja: **VIKlab, Josipova 7**
Place of testing: **HRASTINA SAMOBORSKA**
HR- 10 430 Samobor

Datum ispitivanja: **23.09.2019.**
Date of testing:

OCJENA

Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključuje se da ispitni uzorci tuš kanalice Advantix i Advantix Vario zadovoljavaju deklarirana svojstva iz tehničke dokumentacije kako je to navedeno u tablici 1.

Ispitivanje izvršili: **Valentina Drmić, mag.ing.**
Tested by:



Odgovorna osoba/Authorized Person
mag. Vladislav Špacir, dipl.ing

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

1.0. OPĆI PODACI

1.1.	Zahtjev za ispitivanje/potvrđivanje br.:	ZIP-TKA-VGA-19/01
1.2.	Zapisnik o uzorkovanju br.:	ZU-TKA-VGA-19/01
1.3.	Potvrda o prijemu dostavljenih uzoraka br.:	PP-TKA-VGA-19/01
1.4.	Priložena dokumentacija:	deklaracija „Tehnička specifikacija“
1.5.	Radni nalog br.:	RN-19261
1.6.	Mjesto uzorkovanja:	Uzorci dostavljeni od strane naručitelja
1.7.	Datum uzorkovanja:	11.09.2019.

2.0. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

2.1. Rezultati ispitivanja

2.2. Za ispitivanje su dostavljeni reprezentativni uzorci koji su korišteni za ispitivanje.

Izvršen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehničke specifikacije, koja se isporučuje uz proizvod, što zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.

Tip proizvoda	Model	Svojstva Deklarirano		Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka
1. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE (MODEL ZA SANACIJU):	4966.10 art. br. 721 671	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	70 – 95	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, završnice, samočisteća odvodna garnitura, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skrraćivanje	
2. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE:	4965.10 art. br. 686 277	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	95 – 150	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, završnice, samočisteća odvodna garnitura, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skrraćivanje	
3. ADVANTIX VARIO – NASADNIK TUŠ KANALICE:	4965.30 art. br. 686 284	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Izvedba	Matirana izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
	4965.31 art. br. 686 291	Duljina L (mm)	300 – 1200	
		Izvedba	Sjajna izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
4. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4968.10 art. br. 736 736	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	70 – 100	
		DN (mm)	40/50	

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

		Oprema	Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočišćeća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
5. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4967.10 art. br. 736 736	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	90 – 160	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočišćeća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
6. ADVANTIX VARIO – NASADNIK TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4967.30 art. br. 736 569	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Izvedba	Matirana izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
	4967.31 art. br. 736 576	Duljina L (mm)	300 – 1200	
		Izvedba	Sjajna izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka – „Z“ zadovoljava; „NZ“ ne zadovoljava

Završeno izvješće!

Za VIK-HR d.o.o.

VIK-HR d.o.o.
za usluge
HR - 10000 ZAGREB, Zagrebačka c. 231
Tel. 385(0) 1 23 13 060

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

1.0. OPĆI PODACI

1.1.	Zahtjev za ispitivanje/potvrđivanje br.:	ZIP-TKA-VGA-19/01
1.2.	Zapisnik o uzorkovanju br.:	ZU-TKA-VGA-19/01
1.3.	Potvrda o prijemu dostavljenih uzoraka br.:	PP-TKA-VGA-19/01
1.4.	Priložena dokumentacija:	deklaracija „Tehnička specifikacija“
1.5.	Radni nalog br.:	RN-19261
1.6.	Mjesto uzorkovanja:	Uzorci dostavljeni od strane naručitelja
1.7.	Datum uzorkovanja:	11.09.2019.

2.0. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

2.1. Rezultati ispitivanja

2.2. Za ispitivanje su dostavljeni reprezentativni uzorci koji su korišteni za ispitivanje.

Izvršen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehničke specifikacije, koja se isporučuje uz proizvod, što zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.

Tip proizvoda	Model	Svojstva Deklarirano		Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka
1. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE (MODEL ZA SANACIJU):	4966.10 art. br. 721 671	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	70 – 95	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, završnice, samočišćeća odvodna garnitura, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
2. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE:	4965.10 art. br. 686 277	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	95 – 150	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, završnice, samočišćeća odvodna garnitura, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
3. ADVANTIX VARIO – NASADNIK TUŠ KANALICE:	4965.30 art. br. 686 284	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Izvedba	Matirana izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
	4965.31 art. br. 686 291	Duljina L (mm)	300 – 1200	
		Izvedba	Sjajna izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
4. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUĆIŠTE TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4968.10 art. br. 736 736	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	70 – 100	
		DN (mm)	40/50	

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

		Oprema	Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočišćeća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
5. ADVANTIX VARIO – OSNOVNO KUČIŠTE TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4967.10 art. br. 736 736	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Građevna visina BH (mm)	90 – 160	
		DN (mm)	40/50	
		Oprema	Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, samočišćeća odvodna garnitura, fleksibilna prilagodljiva šina za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može vaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje	
6. ADVANTIX VARIO – NASADNIK TUŠ KANALICE (ZA UGRADNJU U ZID):	4967.30 art. br. 736 569	Duljina L (mm)	300 – 1200	Z
		Izvedba	Matirana izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	
	4967.31 art. br. 736 576	Duljina L (mm)	300 – 1200	
		Izvedba	Sjajna izvedba	
		Oprema	Montažni pribor	

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka – „Z“ zadovoljava; „NZ“ ne zadovoljava

Završeno izvješće!

Za VIK-HR d.o.o.

VIK-HR d.o.o.
za usluge
HR - 10000 ZAGREB, Zagrebačka c. 231
Tel. 385(0) 1 23 13 060